

1. X= 5858059,87 Y= 8412470,62
2. X= 5858047,83 Y= 8412475,51
3. X= 5858049,43 Y= 8412479,22
4. X= 5858061,48 Y= 8412474,33

strefa oddziaływania pola infiltracyjnego 1,5m

proj. pole infiltracyjne 3x12m
Typ IVa

proj. kabel elektryczny

proj. wentylacja wysoka

m²

proj. Ø100 PVC

L=18,5m

proj. Ø100 PVC

L=4,5m

POŚ

dz. 154

UWAGA:

zachować minimalne odległości
od istniejących sieci zgodnie
z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszaczenia nie ma studni
wykorzystywanej do celów bytowych

Instalacja w odległości minimum
2m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. pole infiltracyjne
- proj. kabel elektryczny YKY 3x2,5mm

POŚ -proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków

SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty

Inwestor: Rafał Łuniewski, Krasowo Wielkie 19, 18-212 Nowe Piekuty

Adres inwestycji :
Krasowo Wielkie 19

Nr działki :
154

Branża:
Sanitarna

Tytuł rysunku :
Plan zagospodarowania terenu

Skala: 1:1000

Sporządził:
Mgr Inż. Grzegorz Rogala
nr upr. SWK/0115/PBS/19

Podpis:

Mapa zasadnicza
skala 1:1000

Krasowo Wielkie

OSTY

urska

Geodezji,
nieruchomości