



UWAGA:

zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozszaczenia nie ma studni wykorzystywanej do celów bytowych

Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki

Legenda:

- proj. rura kanalizacyjna
- proj. pole infiltracyjne
- proj. kabel elektryczny YKY 3x2,5mm

POŚ -proj. przydomowa oczyszczalnia ścieków

SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty

Inwestor: Jadwiga Sutkowska, Krasowo Wielkie 2, 18-212 Nowe Piekuty

Adres inwestycji : Krasowo Wielkie 2	Nr działki : 291/3	Branża: Sanitarna
Tytuł rysunku : Plan zagospodarowania terenu		
Skala: 1:1000		
Sporządził: Mgr inż. Grzegorz Rogala nr upr. SWK/0115/PBS/19		
Podpis:		

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI

Mapa zasadnicza

Skala 1:1000

Krasowo Wielkie

OSTY

urska

Geodezji, archimochi

1. X= 5858217,08 Y= 8412942,18

2. X= 5858219,51 Y= 8412945,36

3. X= 5858209,17 Y= 8412953,24

4. X= 5858206,74 Y= 8412950,06