



Zabudowa zestawu hydroforowego  
w kontenerze 3,0 x 2,44 x 2,85 m

Podłączenie zestawu do sieci zewnętrznej



**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Wysokim Mazowieckiem  
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A  
tel. (86) 477 02 00, 477 02 01, 477 02 02,  
275 24 17, fax (86) 275 31 53



PHU Hydrobud  
Stanisław Kuźmiński  
ul. Wspólna 4  
18-214 Klukowo  
tel. 602-593-982

|   |                                 |                |  |  |
|---|---------------------------------|----------------|--|--|
| BRANŻA<br>instalacyjna  | STADIUM<br>Projekt<br>budowlany | SKALA<br>1:100 | DATA   |  |
| INWESTOR: Gmina Nowe Piekuty<br>ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty                       |                                 |                |  |  |
| OBIEKT: Przebudowa stacji podwyższenia ciśnienia<br>wody w miejscowości Skłody Przysury |                                 |                |  |  |
| ADRES: Skłody Przysury, 18-212 Nowe Piekuty   |                                 |                |  |  |
| TYTUŁ RYSUNKU: zestaw hydroforowy   |                                 |                |  |  |
| AUTOR:<br>Instalacje  |                                 |                | PODPIS:  |  |
| mgr inż. Stanisław Kuźmiński<br>ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo                           |                                 |                | mgr inż. Stanisław Kuźmiński<br>ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo<br>tel. kom. 502 593 982<br>upr. w spec. kons. budów i arch.<br>i instalacyjno-inżynierskich w sieci sanitarnych<br>Nr LOM 6/87, GAN 7352-2/92<br>JAN 7341 10/02 |  |