

PWP PRZEWÓD/PRZEWODY WYŁĄCZNIK PRĄDU

GNIAZDO 16A 1P+N+Z 230V, IP20

GNIAZDO PODWÓJNE 16A 2x(1P+N+Z)30V, IP20

GNIAZDO 16A 1P+N+Z 230V, IP44

GNIAZDO 3X16A 3P+N+Z 230V, IP20

WYPUST ELEKTRYCZNY 230/400V

RZUT PIONOWY SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJI ELEKTROMEDYCZNYCH KOBIECEGO DOMU EL. + KOSMYK IT

RURA OSŁONOWA

WG./OCZYŚ SZYNA WYRÓWNAWCZA

ZESTAW GNIAZD KOMPUTEROWYCH MONTAŻ NA ŚCIANIE SKŁADA SIĘ Z:
2xGNIAZDO/2xGNIAZDO DATA + 1x(2xRJ45) kat. 6

ZESTAW GNIAZD DO AP MONTAŻ NA SUFICIE SKŁADA SIĘ Z:
1xGNIAZDO/1xRJ45 kat. 6

Instalacje niskoprądowe:

- Monitor głośnomówiący
- Panel wywołania z kamerą w obudowie podtynkowej
- Przycisk wyjścia
- Kamera kopułkowa 4 Mpx PoE

Schemat wykonania połączeń wyrównawczych ogólne i w łazienkach



Jednostka projektowa:

ARCH INWEST PRZEMYSŁAW BORYS

18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. 1 MAJA 27
TEL. 606 328 109 NIP 722-148-67-37
EMAIL: ARCH.BORYS@GMAIL.COM REGON 300736597

Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant - branża elektryczna: mgr inż. Emil Bursiewicz nr upr. PDL/0159/PWBE/16	
Sprawdzający - branża elektryczna: mgr inż. Erwin Antoni Niewiarowski nr upr. PDL/0080/POOE/13	
Projektant - branża telekomunikacja: inż. Tomasz Waśko nr upr. PDL/0137/PWOT/16	
Sprawdzający - branża telekomunikacja: mgr inż. Bogusław Grygoruk nr upr. PDL/0052/PWBT/17	

Inwestor:

Gmina Nowe Piekuty
ul Główna 8
18-212 Nowe Piekuty

Inwestycja:

BUDOWA PRZEDSZKOLA ŁĄCZNIE ZE ŻŁOBKIEM
W MIEJSCOWOŚCI JABŁOŃ KOŚCIELNA
JABŁOŃ KOŚCIELNA, UL. MAZOWIECKA 1
18-212 NOWE PIEKUTY
DZ.NR 114/2,19

Tytuł rysunku:

Rzut poddasza - instalacje elektryczne

Branża:

ELEKTRYCZNA

Skala:	Data:	Nr rysunku:	str:
1:100	29.03.2022r.	PT-E-03	